



Firma istnieje od 1985 r.
e-mail: jan-gaz@wp.pl
www.jan-gaz.com.pl

JAN-GAZ S.C.

36-054 Mrowla; Rudna Wielka 268

tel./fax. (17) 855-36-10

NIP: 517-039-64-88

WYKONASTWO, PROJEKTOWANIE I MONTAŻ INSTALACJI:

Wentylacji, klimatyzacji, automatyki, produkcja central wentylacyjnych

Rudna Wielka 21-02-2019

Oświadczenie,

Firma Jan-Gaz Spółka Cywilna oświadcza, że Centrale Wentylacyjne modele:

WNWH 350 PBA E7EC, WNWH 500 PBA E7EC, WN WV 500 PBA E7EC,

WNWH 800 PBA E7EC, WN WV 800 PBA E7EC, Rotor 350 E7EC, Rotor 500 E7EC

spełniają założenia programu "Czyste powietrze" - tj.

- Sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej $\geq 85\%$, osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”
- Maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej $\leq 0,50$ Wh/m³,
- Wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.

Model rekuperatora	Sprawność wg. normy PN EN 308 [%]	JPM [W/(m ³ /h)]	Automatyka
WNWH 350 PBA E7EC	88	0,32	E7
WNWH 500 PBA E7EC	88	0,32	E7
WN WV 500 PBA E7EC	88	0,30	E7
WNWH 800 PBA E7EC	86	0,28	E7
WN WV 800 PBA E7EC	86	0,28	E7
Rotor 350 E7 EC	85	0,28	E7
Rotor 500 E7EC	87	0,36	E7

JAN-GAZ s.c.
Ewelina Lipińska Łukasz Janowski
36-054 Mrowla, Rudna Wielka 268
NIP: 5170396488, tel.: 17 8553610